

COMUNE DI MONTEPAONE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA

Oggetto: Piano di lottizzazione “Sanguinario” in Montepaone (CZ) loc. “Sanguinario” DLgs 152/2006 e art. 22 del regolamento Regionale 3/2008 e s.m.i.

-Soggetto proponente comune di Montepaone (CZ)

-Procedura di verifica di assoggettabilità VAS – art.22 R.R. del 04.08.08 n°3 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA

-**Vista** la nota prot. 7077 del 13-01-2016 della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore N°2 – Servizio N°3, relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità “VAS” del Piano di Lottizzazione “Sanguinario” del Comune di Montepaone,

-**Visti** gli Atti esistenti in Ufficio;

-**Viste** le disposizioni di legge vigenti in materia;

CERTIFICA

Relativamente al Piano di Lottizzazione “Sanguinario”, sito in Montepaone, Località “Sanguinario”, la reale capacità di erogazione dei pubblici servizi:

1)SMALTIMENTO RETE FOGNANTE:

La nuova linea della fognatura del P. di L. “Sanguinario”, prevista in PVC corrugato DN 250 si allaccerà direttamente alla linea esistente sulla strada Principale Comunale di sezione adeguata a sopportare il nuovo carico del piano medesimo, già sufficientemente dimensionata allo scopo;

2)CAPACITA’ DI ADDUZIONE RETE IDRICA:

Per l’approvvigionamento idrico del P. di L. “Sanguinario” è prevista una nuova condotta in PEAN DN 32/64 che si allaccia direttamente alla condotta Comunale principale esistente di Via Italo Balbo in PVC DN 110, di sezione adeguata a sopportare il nuovo carico del piano medesimo, già sufficientemente dimensionata allo scopo;

3)SISTEMA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:

-Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ingombranti, ecc., è attivo da circa un anno nel territorio del Comune di Montepaone, la raccolta differenziata con il sistema (porta a porta) gestito da un’Azienda privata, appaltatrice del servizio;

-Per quanto riguarda i materiali di risulta prodotti nelle fasi di lavorazioni in cantiere, dovranno essere smaltiti e conferiti presso un centro autorizzato, a cura e spese delle imprese esecutrici dei lavori;

4)VIABILITA' DI ACCESSO:

All'interno del Piano di Lottizzazione "sanguinario" sono previste delle strade di lottizzazione a due corsie di marcia, e marciapiedi su entrambi i lati per una sezione complessiva di Ml.11,00, che si collegano alle strade comunali esistenti, che costeggiano l'intero comparto con N° 4 ingressi, già sufficientemente dimensionate per sopportare anche il nuovo traffico veicolare e pedonale.

Montepaone, Li 15 FEB. 2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

SETTORE URBANISTICA

(Geom. Francesco FICCHI')